

Pinokunta verkoston saneeraus

Tekla 24.04.2024 § 50
220/02.08.00/2024

Valmistelija käyttöpäällikkö Olli Koivuniemi, puh. (044) 4224 971.

Pinokunnan alueelle on aikaisemmin rakennettu muovinen 110 mm vesijohto, joka on tarkoitus korvata rakentamalla uusi vesijohto 63 mm PEH putkella. Rakennettava vesijohto on tarkoitus liittää olemassa olevaan vesijohtoon kahdesta kohdasta. Lisäksi nykyiset tonttihaarat kytketään irti vanhasta vesijohdosta ja liitetään rakennettavaan vesijohtoon. Nykyinen vesijohto pidetään toimintakunnossa rakentamisen ajan kunnes tonttihaarat on kytketty uuteen rakennettavaan vesijohtoon. Kiinteistöille aiheutuva veden saannin katkos on oltava mahdollisimman lyhytkestoinen. Vanhat viemäriinjat korvataan uusilla ja kaksi uutta jätevesipumppaamo asennetaan. Vanha jätevesipumppaamo puretaan ja myöskin jätevesikaivot.

Kilpailutus käynnistetään teknisen lautakunnan kokouksen jälkeen ja toteutetaan Cloudia/Hilma järjestelmässä. Hankinnan arvo on 120 000€. Urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta.

Urakka voidaan käynnistää sopimuksen mukaisesti, kun urakoitsijan valintapäätös on lainvoimainen ja sen on oltava valmis 30.11.2024.

Esittelijä Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tarjouspyynnön tiedoksi ja hyväksyy tarjouspyynnön ehdot.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.