

Viemärisaneeraukset / tarjouspyynnön ehdot

Tekla 12.02.2025 § 25
2/02.08.00/2025

Valmistelu ja lisätiedot käyttöpäällikkö Olli Koivuniemi, puh. (044) 4224 971.

Euran kunnan jätevesiverkoston vuotovesimäärä on korkea noin 58 % vuonna 2024. Hetkellisissä vuotovesihuipuissa virtaamat kasvavat jopa noin seitsemänkertaisiksi. Tämä lisää riskiä jätevesipumppaamoiden ylivuodoille. Jäteveden vuotovedet aiheuttavat merkittävän lisäkustannuksen vesilaitokselle.

Betoniviemäriin sujuuttaminen lisää viemäriin käyttöikä ja kohdentamalla sujutuksia vuotaviin viemäreihin ja kaivoihin saadaan vuotovesiä viemäriverkostossa vähennettyä.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 5.6.2023 §175 Euran kunnan hankintaohjeen, jonka mukaan tarjouspyynnön hyväksyy se toimielin, joka tekee hankinnasta päätöksen.

Hanke on hankintalain mukainen kansallinen hankinta (yli 150 000 € ja alle 5 382 000 €). Hankintamenettely on avoin. Sopimuskausi on 1 + 1 kautta eli 2025 + optiokausi 2026. Optiokauden käyttö tulee hyväksyä molempien osapuolien toimesta.

Vesihuoltolaitos on laatinut viemärien sujutuksen kilpailutusasiakirjat, jotka ovat esityslistan oheismateriaalina.

Kilpailutus käynnistetään teknisen lautakunnan kokouksen jälkeen ja toteutetaan Clouidia-järjestelmässä. Urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta malliurakan perusteella.

Urakka voidaan käynnistää sopimuksen mukaisesti. Urakka-aika 1.5.-15.12.2025.

Esittelijä Tekninen johtaja Jyräkoski Ari

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy viemärisaneeraukset -tarjouspyynnön vuodelle 2025 ja optiovuodelle 2026. Lautakunta valtuuttaa tekniset palvelut tekemään tarjouspyyntöön vähäisiä teknisiä muutoksia ja täydennyksiä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.