

Nummen alueen vesijohdon saneeraus 2025 / tarjouspyynnön ehdot

Tekla 12.03.2025 § 40
23/02.08.00/2025

Valmistelu ja lisätiedot käyttöpäällikkö Olli Koivuniemi, puh. (044) 4224 971

Nummen alueelle on rakennettu 150 ja 100 mm vesijohtoa, jonka materiaali on rauta. Alueen saneeraustarve on noussut esiin alueella ajoittain heikentyneen vedenlaadun takia. Vedenlaatua heikentävinä tekijöinä erityisesti on ilmennyt rautaa. Rautapitoisuuden noustessa vesi värjäytyy ruosteen väriseksi. Vesijohtoa on puhdistettu vuosien saatossa. Vanhat vesijohdot korvataan uusilla PEH-putkilla. Päärunkojohdon koko tulee olemaan 160 mm ja sivuhaarat 110 ja 90 mm.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 5.6.2023 §175 Euran kunnan hankintaohjeen, jonka mukaan tarjouspyynnön hyväksyy se toimielin, joka tekee hankinnasta päätöksen.

Hanke on hankintalain mukainen kansallinen hankinta (yli 150 000 € ja alle 5 382 000 €). Hankintamenettely on avoin.

Kilpailutus käynnistetään teknisen lautakunnan kokouksen jälkeen ja toteutetaan Clouidia-järjestelmässä. Urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta.

Urakka-asiakirjat on laatinut Aluetaito Oy.

Urakka voidaan käynnistää sopimuksen mukaisesti, kun urakoitsijan valintapäätös on lainvoimainen. Urakan tulee olla valmistunut 31.8.2025.

Esittelijä Tekninen johtaja Jyräkoski Ari

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy Nummen alueen vesijohdon saneeraus 2025 -tarjouspyynnön. Lautakunta valtuuttaa tekniset palvelut tekemään tarjouspyyntöön vähäisiä teknisiä muutoksia ja täydennyksiä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.