

203/02.08.00/2026

**Pääkirjaston lämmönalajakokeskuksen uusiminen ja jäähdytyslaitteet (9201-526) / urakoitsijan valinta**

Euran pääkirjasto sijaitsee osoitteessa Satakunnankatu 33, Eura. Lämmönalajakokeskus on vuodelta 1989 ja se on ylittänyt jo tyypillisen teknisen käyttöikänsä. Keskusta on jouduttu aiemmin jo korjaamaan paikallisesti, jonka johdosta lämmönalajakokeskus on päätetty uusida kokonaan. Tilapalvelut on pyytänyt lämmönalajakokeskuksesta suunnitelmia nykyisestä 2- piirisestä muutettuna 3- piiriseksi. Samaan tarjouspyyntöön ja suunnitelmiin on sisällytetty lehtilukusaliin ja työtilaan lisättävät jäähdytyslaitteet. Kirjastossa ei ole erillistä viilennys- tai jäähdytysjärjestelmää ja käyttäjät ovat kokeneet tilojen olevan kesällä lämpimät työskentelyyn ja asiakkaille.

Vuoden 2026 työohjelmassa on varattu yhteensä 400 000,00 € kohteelle 9201 Kiinteistöjen pienet investoinnit, joihin tämä hankinta lukeutuu.

Tilapalvelut on pyytänyt tarjouksia Pääkirjaston lämmönalajakokeskuksen uusimisesta ja jäähdytyslaitteista. Tarjouspyyntö julkaistiin Tarjouspalvelussa 7.5.2026 rajoitetulla menettelyllä pienhankintana. Tarjouspyyntö lähetettiin Tarjouspalvelun kautta viidelle potentiaaliselle yritykselle. Tarjoukset tuli jättää Tarjouspalvelun kautta 22.5.2026 klo 12:00 mennessä. Valintaperusteena oli halvin hinta.

Määräaikaan mennessä saapui 3 hyväksyttävää tarjousta.

JS Lvi-urakointi Oy	17 500,00 € (alv 0%)
Kauttuan LVI-piste Oy	21 500,00 € (alv 0%)
Vesi-Lammela Oy	21 625,00 € (alv 0%)

**Päätös**

Päätän hyväksyä JS Lvi-urakointi Oy:n tarjouksen Pääkirjaston lämmönalajakokeskuksen uusiminen ja jäähdytyslaitteet hintaan 17 500,00 € (alv 0 %) Valintaperusteena on halvin hinta.

**Allekirjoitus ja lisätiedot**

Annika Lundgren  
Rakennusinsinööri

**Peruste**

Euran kunnan hallintosäätö § 27  
Rakennusinsinööri Tekla 04.03.2026 §25

**Pöytäkirja asetettu nähtäville**

[www.eura.fi](http://www.eura.fi) 29.5.2026

**Jakelu**

JS Lvi-Urakointi Oy  
Kauttuan LVI-piste Oy  
Vesi-Lammela Oy  
Tekniset palvelut

*Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä Innofactor Dynasty  
10.4.0.240822-K*

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnyksarvon.

## I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132 – 135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisineistoinen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan

käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytettä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedonanto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

## Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

## Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Tekniset palvelut

sähköpostiosoite: [tekniset.palvelut@aura.fi](mailto:tekniset.palvelut@aura.fi)

käyntiosoite: Sorkkistentie 10, 27510 Eura

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.